埼玉県川口市 インターホン配線修理

埼玉県川口市にてインターホン配線と配管の交換を行ってきました。

インターホンを新しく交換したのですが呼び鈴などに不具合があり

インターホンの導通をあたると配線に問題がありました。

既存の配管を使い配線をしようとしたのですがインターホンの

立ち上がりの部分で止まってしまいコンクリをはつって

ダメになっている所から新しく配管し

はつった部分はモルタルで綺麗に戻しました。

最後にお客様に見ていただき納得していただきました。okamura